



UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Vě smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotečných pozemků o odstranění a oklešení stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVĚDĚTE V OBDOBÍ VEGATAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zásah proveděte tak, aby byla zachována nižší uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

- u nadzemního vedení nízkého napětí m ní do AC 1 kV (400/230 V):
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení vysokého napětí v m nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezít, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,1 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezit, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m
- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí v m nad AC 45 kV do AC 110 kV včetně:
 - u stromů a jiných porostů, na které lze vylezit, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
 - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylezit, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Přípráci dodržují bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách www.ceedistribuce.cz. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nastrojem. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu přezáření větve stromů a jiných porostů dorek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Pokud ve shorá uvedené lhůtě neprováděte zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o., na dočasně pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vyřazená dřevina bude uložena v celých délkách do jednotlivých hrnomad na okraji ochranného pásmá nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dočasném pozemku, mimo komunikace, budovy, plotů apod.

V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit ciznamovací povinnost, popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme Vám za spolupráci.